

# 大分工業用水道水質情報

採取日時：平成29年 1月12日  
採取地点：判田浄水場 処理水

採取日時：平成29年 1月12日  
採取地点：大津留浄水場 処理水

項目	計測値	単位
水素イオン濃度 (pH)	7.7	
塩化物イオン	3.9	mg/L
鉄	0.13	mg/L
全硬度	45	mg/L
蒸発残留物	110	mg/L
酸消費量 (pH4.8)	45	mg/L
濁度	1.7	度

項目	計測値	単位
水素イオン濃度 (pH)	7.6	
塩化物イオン	4.1	mg/L
鉄	0.17	mg/L
全硬度	45	mg/L
蒸発残留物	110	mg/L
酸消費量 (pH4.8)	44	mg/L
濁度	2.5	度