

大分工業用水道水質情報

採取日時：令和4年4月14日
採取地点：判田浄水場 処理水

項目	計測値	単位
水素イオン濃度 (pH)	7.7	
塩化物イオン	4.4	mg/L
鉄	0.17	mg/L
全硬度	53	mg/L
蒸発残留物	140	mg/L
酸消費量 (pH4.8)	55	mg/L
濁度	4.5	度

採取日時：令和4年4月14日
採取地点：大津留浄水場 処理水

項目	計測値	単位
水素イオン濃度 (pH)	7.7	
塩化物イオン	4.5	mg/L
鉄	0.19	mg/L
全硬度	54	mg/L
蒸発残留物	140	mg/L
酸消費量 (pH4.8)	54	mg/L
濁度	6.0	度